



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 723-947, e-mail: undpr@65.mchs.gov.ru
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Сахалинской области 8 (4242) 72-99-99

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НОГЛИКСКОГО РАЙОНА

694450, Сахалинская область, пгт. Ноглики ул. Мостовая, 12, тел. 8 (42444)9-73-36, e-mail: tondpr-nogliki@65.mchs.gov.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пгт. Ноглики ул. Мостовая, 12
(место составления акта)

« 16 » ноября 20 22 г.
(дата составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ

органа государственного контроля (надзора)

На основании пп. «а» п. 3 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336), ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при представлении контролируемым лицом документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.

В ходе оценки по исполнению ранее выданного территориальным отделением надзорной деятельности и профилактической работы Ногликского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Сахалинской области (далее - ТО НД и ПР Ногликского района) предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 04.10.2021 № 65/1 (далее — предписание от 04.10.2021 №65/1), выданного Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному детский сад №7 «Островок» пгт. Ноглики (далее – МДБОУ д/с №7 «Островок» пгт. Ноглики), расположенному по адресу: 6944502 Сахалинская область Ноглиткский район пгт. Ноглики ул. Гагарина д.5, место осуществления деятельности: 694450, Сахалинская область, Ногликский район. пгт. Ноглики ул. Гагарина д.5.

В соответствии с предписанием от 04.10.2021 № 65/1, МДБОУ д/с №7 «Островок» пгт. Ноглики в срок до 15.11.2022, необходимо было устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

п.1 - Не проведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) на предмет возможной дальнейшей эксплуатации после истечения срока службы приборов, установленного изготовителем при отсутствии информации в технической документации о возможности их дальнейшей эксплуатации (основание: п.54 ППР РФ №1479 от 16.09.2020 г.);

14 ноября 2022 МДБОУ д/с №7 «Островок» пгт. Ноглики в адрес ТО НД и ПР Ногликского района направлена информация о том, что нарушения требований пожарной безопасности, указанные в пункте №1 Предписания от 04.10.2021 №65/1 устранены.

В подтверждение приложены:

- Акт о приемке в эксплуатацию системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре от 11.11.2022 г.;
 - ведомость смонтированного оборудования от 11.11.2022г.;
 - Акт освидетельствования скрытых работ от 27.10.2022 г.;
 - Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок от 13.10.2022г.;
 - Акт проведения входного контроля от 10.10.2022г.
- Акт о приемке технических средств пожарной сигнализации в эксплуатацию от 11.11.2022 г.;
- ведомость смонтированного оборудования от 11.11.2022г.;
 - Акт освидетельствования скрытых работ от 27.10.2022 г.;
 - Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок от 13.10.2022г.;
 - Акт проведения входного контроля от 10.10.2022г.

При оценке исполнения пункта № 3 Предписания от 04.10.2021 №65/1, на основании полученных документов и информации, возможно сделать вывод об их исполнении.

На основании вышеизложенного, фактов не выполнения пункта № 3 Предписания от 04 октября 2021 №65/1, не выявлено.

На основании вышеизложенного, Предписание от 04 октября 2021 № 65/1, МБДОУ д/с п. Ноглики, снять с контроля.

Государственный инспектор Ногликского района
по пожарному надзору

М.Б. Цыцарева

С актом ознакомлен(а), копию акта получил(а):

И.А. Заверюхина

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” ноября 20 22 г.
(подпись)