

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 №777
Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



КНМ65210061000200809261



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail:
mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47, e-mail: undpr65@mail.ru

**Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Ногликского района**

694450 пгт. Ноглики ул. Мостовая, 12 тел./факс 9-73-36 E-mail: nogliki_gpn@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 65/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад №7 «Островок» пгт. Ноглики
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки №_65 от
«16»_сентября 2021 года
в период с «21» сентября 2021 г. по «04» октября_2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное
(контрольное (надзорное) мероприятие)в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующая МБДОУ детский сад №7 «Островок» Гурьянова Ирина Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не проведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) на предмет дальнейшей эксплуатации после истечения срока, установленного изготовителем при отсутствии информации в технической документации о возможности их дальнейшей эксплуатации	Основание п.54 ППР РФ №1479	15.08.2022 г.	
2.				
3.				

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МБДОУ д/с №7 «Островок»
Гурьянова И.А.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

ВРИО начальника ТО НДиПР Ногликского района-
ВРИО главного государственного инспектора
по пожарному надзору Ногликского района
Цыцарева М.Б.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.